




Kozijn



Deur

Basisgegevens	<u>Resultaat</u>	35 min.
	Rapportnummer	2001-CVB-R003818 / 2004-CVB-B0506 / Peutz 798-2
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Buitendeur
	Hout/stalen kozijn	Hout
	Opdek/Stomp	Stomp
Rapportgegevens	Getest volgens norm	NEN 6069:1997
Deurgegevens	Tekening deurblad	39mm: QC5300 54mm: QC5302
	Afmeting deur (DxBxH)	39x980x2400 (of 54mm zonder kader of met verjonging)
	Naar- van het vuur af draaiend	Beide
	Afmeting glasopening	667x1916 / 670x1477
	Gewicht	51,2 / 56,0 kg
	Toplaag (fineer/kunststof/verf)	Verf
	Materialen	Merbau
	Sponningafmeting (HxD)	17x26
	Brandw. voorzieningen	Ja
Kozijngegevens	Tekening kozijn	QC5304ABC
	InmetSEL/Montage	Beide
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	Geen
	Sponningafmeting (HxD)	25x51 mm
	<u>Materiaal</u>	Meranti
	Houtzwaarte c.q. staaldikte	114x67
	Brandw. voorzieningen	Ja
Wandgegevens	Metal stud / gasbeton / gips	Gasbeton
	Brandw. voorzieningen	Geen
Hang- en sluitwerk	Slottype	Buva 6320
	Sluitkom(men)	Buva
	Sluitplaat	Buva
	Scharnieren	Glij-/kogellagerscharnieren 3,5x3,5"
	Beslag	Aluminium
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	Geen
	Valdorpel	Geen
	Deurdranger	Geen
Glasgegevens	Type	Spiegeldraadglas 6mm (óf brandwerend isoglas bij 54mm via R&D óf enkelglas conform rapport)
Uitbreidingen van toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • Ander merk en type meerpuntssluiting toegestaan • Enkelvoudig slot toegestaan • Kleinere glasopening toegestaan • Als deurstel in combinatie met Alprokon 140 of 240 (2008-Efectis-R0022/BGG/TNL) • Tussenstijl min. 110mm toegestaan 	