


Kozijn



Deur

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Basisgegevens | <u>Resultaat</u> | 30 min. |
| | Rapportnummer | Peutz CL 798-1 / Peutz CL 798-2 |
| | Land | NL |
| | Binnen-/buitendeur | Bu |
| | Hout/stalen kozijn | Hout |
| | Opdek/Stomp | Stomp (met kadersponning 18 mm) |
| Rapportgegevens | Getest volgens norm | NEN6069: 2005 |
| Deurgegevens | Tekening deurblad | QC5305 |
| | Afmeting deur (DxBxH) | Max. 54x930x2400 óf 980x2330 |
| | Naar- van het vuur af draaiend | Beide |
| | Afmeting glasopening | 652x668 / 652x1141/ 652x 1947 |
| | Gewicht | 60 kg |
| | Toplaag (fineer/kunststof/verf) | Verf |
| | Materialen | Merbau |
| | Glaslatten | Merbau schuin voorgeboord h.o.h. 150 mm |
| | Sponningafmeting (HxD) | 18x40 |
| | Tochtwering | Brandvertragend kader Deventer SV 715*BS* |
| | Brandw. voorzieningen | Ja (opschuimende strip rondom deurblad) |
| Kozijngegevens | Tekening kozijn | QC5310AB / QC5311AB / QC5313AB |
| | InmetSEL/Montage | Beide |
| | Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk | Zijlicht (tussenstijl 90 mm) |
| | Sponningafmeting (HxD) | 17x51 |
| | <u>Materiaal</u> | Meranti (of onderdorpel onbrandbaar materiaal) |
| | Houtzwaarte c.q. staaldikte | 67x114 (tussenstijl/dorpel 90 x 114) |
| Brandw. voorzieningen | Nee | |
| Wandgegevens | Metal stud / gasbeton / gips | Steenachtig, min. 100 mm, min. 800 kg/m ³ |
| | Brandw. voorzieningen | Nee |
| Hang- en sluitwerk | Slottype | Buva 7220 DPS |
| | Sluitkom(men) | Buva |
| | Sluitplaat | Buva |
| | Scharnieren | 4x glij-/kogellagerscharnier 3,5x3,5" |
| | Brandw. voorzieningen | Ja, achter en naast scharnieren en slotkasten |
| | Beslag | Aluminium |
| | Deurnaald (+ evt. kantschuiven) | Geen |
| | Valdorpel | Geen |
| Deurdranger | Ja | |
| Glasgegevens | Type | Opschuimend isolatieglas (Pyrodur 30.251) |
| Uitbreidingen van toepassing | Ander merk en type meerpuntssluiting toegestaan Enkelvoudig slot toegestaan Kleinere glasopening toegestaan | |

