


Kozijn



Deur

Basisgegevens	<u>Resultaat</u>	34 min.	
	Rapportnummer	Peutz CL 798-1 / Peutz CL 798-2	
	Land	NL	
	Binnen-/buitendeur	Bu	
	Hout/stalen kozijn	Hout	
	Opdek/Stomp	Stomp (met kadersponning 14 mm) DBI	
Rapportgegevens	Getest volgens norm	NEN6069: 2005	
Deurgegevens	Tekening deurblad	QC5306	
	Afmeting deur (DxBxH)	54x930x2400 / 54x980x2300	
	Naar- van het vuur af draaiend	Beide	
	Afmeting glasopening	200x1908	
	Gewicht	60 kg	
	Toplaag (fineer/kunststof/verf)	Verf	
	Materialen	Meranti randhout Kurk vulling Gestabiliseerd	
	Glaslatten	Meranti schuin voorgeboord h.o.h. 150 mm	
	Sponningafmeting (HxD)	18 x40	
	Tochtwering	Brandvertragend kader Deventer SV 712*BS*	
	Brandw. voorzieningen	Ja (opschuimende strip rondom deurblad)	
	Kozijngegevens	Tekening kozijn	QC5310AB / QC5311AB / QC5313AB
		Inmetstel/Montage	Beide
Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk		Zijlicht (tussenstijl 90 mm)	
Sponningafmeting (HxD)		DBI sponning 21x57	
<u>Materiaal</u>		Meranti (of onderdorpel onbrandbaar materiaal)	
Houtzwaarte c.q. staaldikte		67x114 (tussenstijl/dorpel 90 x 114), soortelijk gewicht min. 600 kg/m ³	
Brandw. voorzieningen		Nee	
Wandgegevens	Metal stud / gasbeton / gips	Steenachtig, min. 100 mm, min. 800 kg/m ³	
	Brandw. voorzieningen	Nee	
Hang- en sluitwerk	Slottype	Buva 7220 DPS	
	Sluitkom(men)	Buva	
	Sluitplaat	Buva	
	Scharnieren	4x glij-/kogellagerscharnier 3,5x3,5"	
	Brandw. voorzieningen	Ja, achter en naast scharnieren en slotkasten	
	Beslag	Aluminium	
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	Geen	
	Valdorpel	Geen	
	Deurdranger	Ja	
Glasgegevens	Type	Opschuimend isolatieglas (Pyrodur 30.251)	
Uitbreidingen van toepassing	Ander merk en type meerpuntssluiting toegestaan Enkelvoudig slot toegestaan Kleinere glasopening toegestaan		