



Kozijn



Deur



Basisgegevens	<u>Resultaat</u>	60 min.
	Rapportnummer	2010 - Efectis - R0602 /2012 - Efectis - R0300 / 2014 – Efectis – R0956
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Binnen-/Buitendeur
	Hout/stalen kozijn	Hout
	Opdek/Stomp	Stomp
Rapportgegevens	Classificatie	EN1634: 2008: E60; EI _{1,2} 60; EW60 EN1634:2014: E60; EI _{1,2} 45; EW60 NEN6069:2011: E60; EW60
Deurgegevens	Tekening deurblad	QC5321
	Afmeting deur (DxBxH)	54x1050x2540 (Bij toepassing als 30 min: 1050x2900 of 1200x2540 mm of A<=3,2 m ²)
	Naar- van het vuur af draaiend	Beide
	Afmeting glasopening	Max. 5 openingen met glasoppervlak max. 35% Assymetrisch mag, mits stijlen-/ bovendorpel ≥ 200 mm Tussendorpels ≥ 150 mm
	Glassponning (HxD)	17 mm
	Materialen	PHW randhout
	Brandwerende voorzieningen	Kader 3- of 4-zijdig. Deventer S715 *BS* Onderdorpel kader, valdorpel of brandwerende strip Dornex Fitherm rondom Dornex flexibele mantelbuis
Kozijngegevens	Tekening kozijn	QC5322
	InmetSEL/Montage	Beide
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	Met of zonder zijlicht, dagmaat zijlicht max. 860 mm
	Glassponning (HxD)	17x51 / 25x51
	Materiaal	Hardhout min. 600 kg/m ³
	Houtzwaarte c.q. staaldikte	Min. 67x114
	Onderdorpel	Hout / Buva Isostone / DTS / Holonite / vlakke onbrandbare vloer
	Brandwerende voorzieningen	Geen
Wandgegevens	Metal stud / gasbeton / gips	Steenachtig min. 100 mm, min. 600 kg/m ³ of metaalprofiel raamwerk gipsvezelkartonplaatwand min.125 mm met steenwol geïsoleerd
	Brandwerende voorzieningen	Geen
Hang- en sluitwerk	Slottype	DPS / enkelvoudig / elektronisch incl. kabeldoorvoer
	Sluitkom(men)/sluitplaat	Bijbehorend
	Scharnieren	3/4x glij-/kogellagerscharnieren 89x89x3
	Beslag	Aluminium Brandwerende briefplaat & spionoog toegestaan
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	n.v.t.
	Valdorpel	Optie: Ellen-Matic 30x15
	Brandwerende voorzieningen	T.b.v. slot en scharnieren Dornex FXL/Fitherm
Glasgegevens	Type	Enkel of dubbelglas, merk AGC conform EW/EI-eis
	Brandwerende voorzieningen	Blokjes: Bloem Minerite 17x3 Band: Bloem Firetape 4x9mm Kit: Bloem Oneseal
Uitbreidingen van toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • Deurbreedte mag vergroot worden mits oppervlak niet vergroot wordt (Efectis 28-05-2013) • Groeven/lijstwerk aan buitenzijde toegestaan 	