



Kozijn



Deur



<b>Basisgegevens</b>	<u>Resultaat</u>	31 min.
	Rapportnummer	2017 – Efectis – R001049
	Land	NL
	Binnen-/buitendeur	Inpandige woningtoegangsdeur
	Hout/stalen kozijn	Hout
	Opdek/Stomp	Stomp
<b>Rapportgegevens</b>	Classificatie	EN1634: E30; EW30; EI130; EI230
<b>Deurgegevens</b>	Tekening deurblad	QC5323
	Afmeting deur (DxBxH)	54x980x2495
	Naar- van het vuur af draaiend	Beide
	Afmeting glasopening	Brandwerend spionoog toegestaan
	Glassponning (HxD)	n.v.t.
	Materialen	Randhout hardhout
	Brandwerende voorzieningen	Kader 4-zijdig. Deventer S715 *BS* Dornex Kerafix rondom
<b>Kozijngegevens</b>	Tekening kozijn	QC5310AB / QC5311AB / QC5313AB
	InmetSEL/Montage	Beide
	Bovenlicht/zijlicht/kalf/sp.stuk	Niet toegestaan
	Glassponning (HxD)	17x51 / 25x51
	Materiaal	Hardhout min. 600 kg/m <sup>3</sup>
	Houtzwaarte c.q. staaldikte	Min. 67x114
	Onderdorpel	Hout / Buva Isostone / DTS / Holonite
	Brandwerende voorzieningen	Geen
<b>Wandgegevens</b>	Metal stud / gasbeton / gips	Steenachtig min. 100 mm, min. 600 kg/m <sup>3</sup> of metaalprofiel raamwerk gipsvezelkartonplaatwand min.125 mm met steenwol geïsoleerd
	Brandwerende voorzieningen	Geen
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Slottype	DPS / enkelvoudig
	Sluitkom(men)/sluitplaat	Bijbehorend
	Scharnieren	4x glij-/kogellagerscharnieren 89x89x3
	Beslag	Aluminium. Brandwerende briefplaat & spionoog toegestaan
	Deurnaald (+ evt. kantschuiven)	n.v.t.
	Valdorpel	N.v.t.
	Brandwerende voorzieningen	T.b.v. slot en scharnieren Dornex FXL/Fitherm
<b>Glasgegevens</b>	Type	n.v.t.
	Brandwerende voorzieningen	n.v.t.
<b>Uitbreidingen van toepassing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lijstwerk aan buitenzijde toegestaan</li> </ul>	