

SKH-KWALITEITSVERKLARING

SKH verklaart hierbij dat het door

Weekamp Deuren B.V.

Archimedesstraat 10
7701 SG DEDEMSVAART

geproduceerde deurrompen voldoen aan de in de bijlage 1 van deze SKH-Kwaliteitsverklaring opgenomen productomschrijving en productspecificaties. Met in achtneming van de in bijlage 2 van deze SKH-Kwaliteitsverklaring opgenomen verwerkingsvoorschriften kunnen de deurrompen worden toegepast als basis voor houten buitendeuren conform de BRL 0803 'Houten buitendeuren'.

SKH evalueert het Interne Kwaliteitsbewakingssysteem van de producent en neemt monsters ter verificatie.

Deze SKH-Kwaliteitsverklaring is van kracht per **27 februari 2026** en wordt alleen ingetrokken als blijkt dat niet meer wordt voldaan aan de productomschrijving en productspecificaties die zijn gesteld in bijlage 1 van deze SKH-Kwaliteitsverklaring en zijn vastgelegd in de SKH-Beoordelingsgrondslag 001 d.d. 21-08-2013.


Deze SKH-Kwaliteitsverklaring bestaat uit 7 bladzijden inclusief bijlagen.

Geldigheid is te controleren op <http://www.skh.nl>.

Voor SKH:

Directeur

Datum



Drs. H.J.O. van Doorn

27 februari 2026

nummer

SKH-066

Deze SKH-Kwaliteitsverklaring blijft eigendom van SKH



Bijlage 1 Productomschrijving en productprestaties

1 Uitvoeringen

Deurrompen hebben een maximale afmeting zoals is weergegeven in tabel 1.

Massief houten deurrompen:

een massief houten deurromp, opgebouwd uit stijlen en dorpels voorzien van één lichtopening. De stijlen en dorpels zijn met elkaar verbonden door middel van een pen- gatverbinding

Tabel 1 Afmetingen massief houten deurrompen

Houtsoort	Afmeting deurhout (mm)	Max. afmeting deuren (mm)	Min. totale dorpelhoogte (mm)	Weldorpel	Bossingpaneel	Roedeconstructie	Sierlatten	Binnendraaiend raam*
Tatajuba of Merbau	54/68 x 139	930 x 2700	1 dorpel 190 mm	Toegestaan	Toegestaan	Toegestaan	Toegestaan	Toegestaan
Loofhout	39/54/68 x 114 39/54/68 x 139	1050 x 2700	2 dorpels 244 mm					
Loofhout	54/68 x 139	1250 x 2400	3 dorpels 349 mm					
Naaldhout	39/54/68 x 139	1050 x 2400	2 dorpels 244 mm					
Accoya®	39 x 114	930 x 2400	6 dorpels 665 mm					
	54 x 114		3 dorpels 349 mm					
	68 x 114		2 dorpels 244 mm					
Hybride Accoya® /Loofhout	39/54/68 x 114	930 x 2400	2 dorpels 244 mm					
Thermisch gemodificeerd hout	39 x 114	930 x 2400	6 dorpels 669 mm					
	54 x 114		3 dorpels 349 mm					

* maximale raamafmeting 540 x 980 mm en voorzien van raamrooster

Type vlakke samengestelde deurrompen:

Tricomfort en Stabiel/Plus Comfort

Vlakke deurrompen zijn opgebouwd uit een raamwerk van hout. In de vlakken van het raamwerk is een vulling van XPS of kurk aangebracht. Aan beide zijden is op het raamwerk met vulling een 7 mm dikke bekleding erop gelijmd van Tricoya (deurtype Tricomfort) of 7 mm triplex (deurtype Stabiel/Plus Comfort). De deurrompen zijn voorzien van een lijnvormige Stabitherm stabilisatievoorziening. In de deurromp kunnen groeven gefreesd zijn. De deurrompen kunnen ook voorzien zijn van bossingpaneel, sierlatten en/of een weldorpel.

FP36 en FP60 (brandwerende deur)

Vlakke deurrompen zijn opgebouwd uit een raamwerk van hout. In de vlakken van het raamwerk is een vulling van AMF Thermacor aangebracht. Aan beide zijden is op het raamwerk met vulling een 7 mm dikke bekleding erop gelijmd van Tricoya of 7 mm triplex. De deurrompen zijn voorzien van een lijnvormige LVL stabilisatievoorziening. In de deurromp kunnen groeven gefreesd zijn.

Sound proof FP30 (brand- en geluidwerende deur)

Vlakke deurrompen zijn opgebouwd uit een raamwerk van hout. In de vlakken van het raamwerk is een vulling van spaanplaat aangebracht. Aan beide zijden is op het raamwerk met vulling een 5 mm dikke bekleding erop gelijmd van triplex. De deurrompen zijn voorzien van een lijnvormige LVL stabilisatievoorziening.

*Deze Bijlage 1 is alleen geldig in combinatie met de SKH-Kwaliteitsverklaring 'Deurrompen', nummer SKH-066 met uitgiftedatum 27-02-2026

Tricomfort Isolerende Achterdeur

Vlakke deurrompen voorzien van een glasopening (stapeldorpeldeur uiterlijk) die zijn opgebouwd uit een kern van loofhout. Aan beide zijden is de deurromp voorzien van een 7 mm dikke bekleding van Tricoya verlijmd op de loofhout kern. In het geval van een hoge borstwering van meer dan 2 dorpels wordt de borstwering voorzien van een XPS schuimvulling. De deurrompen zijn voorzien van een slisverbinding. In de deur worden groeven gefreesd.

BioComfort.

Vlakke deurrompen die zijn opgebouwd uit een raamwerk van loofhout en vuren. In de vlakken van het raamwerk is een vulling van houtvezel isolatie plaat aangebracht. Aan beide zijden is op het raamwerk met vulling een 7 mm dikke bekleding erop gelijmd van Tricoya. De deurrompen zijn voorzien van een lijnvormige Stabitherm stabilisatievoorziening. De vlakke samengestelde deuren kunnen ook voorzien zijn van een weldorpel.

Tabel 2 Afmetingen vlakke samengestelde deurrompen

Type vlakke samengestelde deurrompen	Deurdikte (mm)	Max. afmeting deuren (mm)	Maximale glasopening (mm)	Weldorpel	Bossingpaneel	Infrezen groeven	Sierlatten
Stabielcomfort / Pluscomfort	40 54/68	1030 x 2215* 1050 x 2400 1150 x 2500*	Volgens par.4.1.1 van SKH publicatie 98-08	x	x	x	x
Tricomfort	40 54/68	1050 x 2400* 1300 x 2600	Volgens par.4.1.1 van SKH publicatie 98-08	x	x	x	x
FP60** / FP36**	54	1050 x 2500	5 glasvakken van 650 x 285 mm	nvt	nvt	x	nvt
Sound proof FP30**	54	980 x 2495	Geen	nvt	nvt	nvt	nvt
Tricomfort isolerende achterdeur	54	930 x 2400	652 x 2017	nvt	nvt	x	nvt
BioComfort	54/74	1150 x 2500	Volgens par.4.1.1 van SKH publicatie 98-08	x	nvt	nvt	nvt

x = toegestaan

* bergingsdeur

** Inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur

2 Merken

Deurrompen dienen te worden gemerkt met het SKH-kwaliteitsmerk. De uitvoering van het merk is als volgt:

- logo SKH-Kwaliteitsverklaring;
- nr. **SKH-066**;
- prestatiecode volgens onderstaande tabel.



Positie	Omschrijving	Verklaring code	
1	Geschikt voor Inbraakwerendheid	0	Geen prestatie bekend
		2	Weerstandsklasse 2
		3	Weerstandsklasse 3
2	Vormstabiliteitsklasse volgens NEN-EN 12219		NEN-EN 12219
		0	Geen
		1	0-8 mm
		2	0-4 mm
		3	0-2 mm

Voorbeeld:  SKH-066

0 1

3 Prestaties in relatie tot het Besluit Bouwwerken leefomgeving

3.1 Algemeen

De prestaties hebben betrekking op de deurromp welke door de toepasser¹ is bewerkt en voorzien van een verfsysteem onder een KOMO® attest-met-productcertificaat "Houten buitendeuren" volgens de BRL 0803 en de deur is toegepast in een kozijn uitgevoerd en vervaardigd overeenkomstig de KVT en voldoet aan de eisen van de BRL 0801.

¹met toepasser wordt in dit verband bedoeld de BRL 0803 certificaathouder die de deurromp verder afwerkt tot deur.

3.2 brand- en rookklasse

De deurromp voldoet aan brand- en rookklasse D-s2 volgens NEN -EN 13501-1

3.3 brandwerendheid

De deurrompen FP60, FP36 en Sound proof FP30 voldoen aan een brandwerendheid van minimaal 30 minuten uitgaande van de specificatie zoals vermeld in het KOMO® attest-met-productcertificaat met nummer 32897 van Weekkamp deuren BV en met naleving van de verwerkingsvoorschriften.

3.4 Inbraakwerendheid

Deurrompen t.b.v. inbraakwerende houten buitendeuren zijn geschikt om overeenkomstig de BRL 0803 en SKH-Publicatie 98-08 afgewerkt te worden. Indien afgeweken wordt van de SKH-Publicatie 98-08 dient de inbraakwerendheid aangetoond te zijn. Als er aanvullende voorwaarden voor de deurrompen vastgesteld zijn, zullen de verwerkingsvoorschriften in bijlage 2 hierop aangepast zijn.

3.5 Geluidsisolatiewaarden

De geluidsisolatiewaarden (R_w) van de deurromp Sound proof FP30 voldoet aan de prestatie zoals vermeld in het KOMO® attest-met-productcertificaat met nummer 32897 van Weekkamp deuren B.V., en met naleving van de verwerkingsvoorschriften.

4 Prestaties op grond van eisen BRL 0803

4.1 Capillaire naden; BRL-artikel 5.1.1.3

De deuren vervaardigd van de deurrompen voldoen aan de eisen van duurzaamheid van de dorpelstijlverbindingen en de bevestiging van de weldorpel, sierlatten, bossingpaneel en/of een naar binnendraaiend raam voorzien van een raamrooster en/of infrezingen van groeven e.e.a. overeenkomstig tabel 1 en 2 volgens deze kwaliteitsverklaring. Indien de deurromp door de toepasser¹ wordt voorzien van een weldorpel, sierlatten, bossingpaneel, roedeconstructie en/of een naar binnendraaiend raam voorzien van een raamrooster en/of infrezingen van groeven dient door de toepasser¹ te worden aangetoond dat aan de eisen van de capillaire naden volgens BRL 0803 artikel 5.1.1.3 wordt voldaan.

¹met toepasser wordt in dit verband bedoeld de BRL 0803 certificaathouder die de deurromp verder afwerkt tot deur.

4.2 Sterkte en stijfheid; BRL-artikel 5.1.1.4

De deurrompen voldoen aan een breukbelasting ≥ 10 kN, bepaald overeenkomstig paragraaf A.1 van BRL 0803. De blijvende vormverandering is $\leq 0,3$ mm, bepaald overeenkomstig paragraaf A.1 van BRL 0803,.

Opmerking: Massief houten deurrompen vervaardigd van gemodificeerde houtsoorten (die voldoen aan de BRL 0605) voldoen ten aanzien van de sterkte van de deur aan een bezwijkbelasting van ≥ 7 kN en een houtbreukpercentage ter plaatse van de verbindingen van 90% (per verbinding).

4.3 Waterdichtheid van de stapeldorpelconstructies en verbindingen; BRL 0803-artikel 5.1.1.7

De waterdichtheid van de verbindingen tussen de onderdelen waaruit een stapeldorpelconstructie is opgebouwd is, bepaald overeenkomstig paragraaf A.4 van BRL 0803, waterdicht tot een toetsingsdruk van 300 Pa.

4.4 Vormstabiliteit; BRL-artikel 5.1.1.8

De deuren vervaardigd van de deurrompen voldoen, beproefd overeenkomstig NEN-EN 1121 aan de vormstabiliteitsklasse volgens NEN-EN 12219 bij het testklimaat C en E (voor vlakke samengestelde deurrompen) zoals vermeld in onderstaande tabel.

Tabel 3 vormstabiliteit massief houten deurrompen

Vormstabiliteitsklasse naar NEN-EN 12219		1	2	3
Maximale uitbuiging in test NEN-EN 1121		8 mm	4 mm	2 mm
Maximaal toegestane uitbuiging in de praktijk gemeten volgens SKH-Publ. 13-03	Massief houten buitendeuren in de weerbelaste gevel	6 mm	6 mm	4 mm
	Massief houten bergingsdeuren	8 mm	6 mm	4 mm
Massief houten deurrompen				
Alle massief houten deurrompen vlgns tabel 1		C	-	-
Vlakke samengestelde deurrompen				
type	afmetingen			
Stabielcomfort/ Pluscomfort	54/68 x 1050 x 2400 mm	E	C	-
	40 x 1030 x 2215 mm*	C/E		
	54/68 x 1150 x 2500 mm*	C/E		
	40 x 930 x 2115 mm*	E	C	
	54/68 x 1050 x 2400 mm*	E	C	
Tricomfort	54/68 x 1300 x 2600 mm	E	C	
	68 x 1148 x 2600 mm	E		C
	40 x 1050 x 2400 mm*	C/E		
FP60** / FP36**	54 x 1050 x 2500 mm	C		
Sound proof FP30**	54 x 980 x 2495 mm	C		
Tricomfort isolerende achterdeur	54 x 930 x 2400 mm		C	E
BioComfort	54 x 1150 x 2500 mm	E	C	
	54 x 1050 x 2400 mm		C/E	
	74 x 1150 x 2500 mm		C/E	

* bergingsdeur

** Inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur

5 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

5.1 Bij aflevering van de deurrompen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Weekamp Deuren B.V. en zo nodig met: de certificatie instelling SKH.

5.2 SKH-Kwaliteitsverklaring

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van de volledige SKH-Kwaliteitsverklaring.

5.3 Toepassing en gebruik

De toepassingsvoorwaarden, in deze SKH-Kwaliteitsverklaring dienen in acht genomen te worden. De deurrompen worden toegepast als basis voor houten buitendeuren die zijn bestemd voor de (woning)bouw als (onderdeel van de) gevelvulling. De deurrompen hebben geen dragende functie en zijn niet bedoeld om bij te dragen aan de stabiliteit van het bouwwerk. Het gebruik is verder beschreven in bijlage 2 Transport, opslag en verwerking overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, die in deze SKH-Kwaliteitsverklaring zijn opgenomen.

5.4 Geldigheidscontrole

Controleer of de SKH-Kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.nl>.

Bijlage 2 Verwerkingsvoorschriften

1 Afwerken van de deurromp

De verfsystemen, reparaties, beglazing en overige bewerkingen, om een deurrompen af te werken in een houten buitendeur, dienen uitgevoerd te worden volgens de BRL 0803. Voor meer informatie kunt u de publicaties raadplegen via de SKH-website: <http://www.skh.nl>.

2 Behandeling Kopse kanten

De kopse kanten dienen te worden voorzien van een afdichtingsmiddel volgens SKH-Publicatie 07-01. Het middel dient aangebracht te worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

3 Oppervlaktebehandeling

De grondverf en de voor- en aflaksystemen dienen achtereenvolgens te voldoen aan de BRL 0814 en BRL 0817. De verffilm dient gesloten te zijn volgens de SKH-Publicatie 06-02. De verfsystemen moeten worden aangebracht conform 'concept I, II of III' van de BRL 0803.

Voor meer informatie kunt u de publicaties raadplegen via de SKH-website: <http://www.skh.nl>.

4 Transport en opslag

De deurrompen dienen tijdens transport en gedurende de opslag afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteund, minimaal 1 ligger per meter, dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.

5 Beschermende maatregelen in de bouwfase

Na het afhangen van de deuren moet worden gezorgd voor een goede bescherming. Tot beschermingsmaatregelen behoren:

- het voorkomen van een ruwe behandeling, beschadiging en vervuiling van onderdelen, zoals bovenzijden van dorpels (valspectie) en stijlen (beschadigingen door kruiwagens, slangen e.d.);
- het zo spoedig mogelijk aanbrengen van glas en het direct stoppen van spijker- en nietgaatjes in de glaslatten;
- het voorkomen van vervuiling van het hang- en sluitwerk;
- het zo snel mogelijk herstellen van beschadigingen van het aangebrachte grondverfsysteem.

6 Inbraakwerendheid

Massief houten deurrompen vervaardigd van gemodificeerd hout dienen in het kader van de inbraakwerendheid toegepast te worden overeenkomstig de toepassingsvoorwaarden zoals vermeldt in het KOMO® productcertificaat (afgegeven op basis van de BRL 0605 "gemodificeerd hout") van het betreffende gemodificeerde hout.

De beglazing toegepast in de vlakke samengestelde deurrompen voldoet aan weerstandsklasse 2 mits de beglazing is uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van Weekamp Deuren B.V.

De inpandig gesitueerde (woningtoegangs)deur Sound proof FP30 voldoet aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096 uitgaande van de specificatie zoals vermeld in het KOMO® attest-met-productcertificaat met nummer 32897 van Weekamp deuren B.V. en met naleving van de verwerkingsvoorschriften.